

Prof. Dr.-Ing. W. Ameling

Von der Industrie- u. Handelskammer Trier
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik
Sachverständiger für Schalltechnik

Beratender Ingenieur für Technische Gebäudeausrüstung


Prof. Dr.-Ing. W. Ameling, Am Birnbaum 2, 54296 Trier

Telefon (0651) 28840

Telefax (0651) 28850

Dechow Dienstleistungsges. mbH
z. H. Herrn Klingel
Meisenstraße 19
22305 Hamburg

05. Januar 2007



Qualitätskontrollen von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
im ADAC-Gebäude, Amsienk Straße, Hamburg

Sehr geehrter Herr Klingel,

am 7. Dezember 2006 führte ich in Ihrem Auftrag eine Qualitätskontrolle an den RLT-Geräten des ADAC-Gebäudes in Hamburg durch. Im Rahmen der Selbstkontrolle sollte geprüft werden, ob die von ihren Mitarbeitern durchgeführten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den RLT-Geräten den hohen Qualitätsstandards der Omnium Technic entsprechen. Bei der Inspektion wurde u. a. folgendes festgestellt:

Das RLT-Gerät "EG" befeuchtet die Luft mit einem Luftbefeuchter mit Umlaufwasser. Da gerade bei Luftbefeuchtern mit Umlaufwasser die große Gefahr besteht, dass pathogene Mikroorganismen, wie z. B. Legionellen oder Pseudomonaden verbreitet werden, fordert die VDI-Richtlinie 6022 eine strenge Überwachung der Anlagen.